

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 77 443 52 50
monika.krzyw@psgaz.pl

**Biuro Usług
Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-306 Brzeg**

Wasz znak:

Opole, 21.08.2017

Nasz znak: PSG-W200/DT/ZMS/SEMU/R-423/MK/17

Dot.: uzgodnienia dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Brzegu.”

Szanowny Panie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych d110, wybudowana w 2002 roku z przyłączami o średnicy d63 oraz dystrybucyjna sieć niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN250, wybudowana w 1975 roku. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie planowaną przebudowę w ulicy Grota Roweckiego w Brzegu, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,
- należy wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia sieci gazowej, (uszczegółowienie nastąpi w momencie powołania nadzoru branżowego),

- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od sieci gazowej a w szczególności minimalnego przykrycia sieci gazowej,
- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od sieci gazowej a w szczególności minimalnego przykrycia sieci gazowej (dla dróg i jezdni wynosi minimum 1,0m liczone od górnej ścianki rurociągu i/lub od górnej ścianki rury ochronnych/osłonowych do granicy podbudowy nowoprojektowanej jezdni) należy wystąpić o warunki przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Technicznych

Mirosław Kozioł

K/o:

1. Adresat+mapy
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMS/SEMU a/a+mapy

Początek proj. ul. Grota Roweckiego
km 0+000,00

DN 250 steel n/c
1975r.

sied nieczynna

U. Poprzeczna
DN 250 skł
n/c
1975r.

regulacja wysokościowa
istniejącej pokrywy stropu

प्रत्यक्ष: दृष्टि

siec: dMOPE n/c
2002r.
stniejąca sieć gazowa

Ul. General Grot Roweckiego

Załącznik do pisma

znak: *PSG-H200/DI/2MS/SEMU/R-423/MK/17*

z dnia


data *21.08.2017*

podpis *OK*

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Koniec proj. ul. Grota Roweckiego
km 0+095,84



sieć gazu niskiego
ciśnienia

