

## Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie Miasta Brzeg

**Gmina:** Miasto Brzeg

**Informacje za okres:** 2007 r.

**Powiat:** brzeski

**określające stan na dzień:** 30.11.2007 r.

**Województwo:** opolskie

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jedn. miary	Ilość	Obiekt	Ciężar [Mg]	Orientacyjny koszt wymiany azbestu) [zł]	Przewidywany termin	Stan techniczny
1	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Parking strzeżony, ul. Popiełuszki 7a	m <sup>2</sup>	560	Budynki gospodarcze	8,00	16800	2008-2032	dobry
2	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	ul. Towarowa (daszek widoczny z parkingu przy ul. Popiełuszki 7a)	m <sup>2</sup>	140	Budynki gospodarcze	2,00	4200	2008-2032	zły stan
3	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Zarząd Higieny Komunalnej Sp. z o.o. ul. Saperska 1	m <sup>2</sup>	90	Wiata	1,29	2700	2008-2032	zły
4	płyty azbestowe-cementowe płaskie stosowane w budownictwie	Besel S.A. ul. Elektryczna 8	m <sup>2</sup>	50	Daszki	0,71	1500	2008-2032	dobry
5	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	"Hurtmet", ul. Jana Pawła II 2	m <sup>2</sup>	8	Daszek	0,11	240	2008-2032	dobry
7	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Prokonex S.A., ul.	m <sup>2</sup>	216	Dach	3,09	6480	2008-2032	zły

8	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Chocimska 2b	m <sup>2</sup>	150	Dach	2,14	4500	2008-2032	zły
9	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Zakład "Textil-Nova" Sp. z o.o. Tkaniny włoskie ul. Cegielniana 3	m <sup>2</sup>	360	Dach	5,14	10800	2008-2032	dobry
10	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa		m <sup>2</sup>	400	Dach	5,71	12000	2008-2032	dobry
11	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Naprawa samochodów ciężarowych ul. Cegielniana	m <sup>2</sup>	200	Dach	2,86	6000	2008-2032	dobry
12	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Hurtownia Detaliczna "SAMIR" Dywany, ul. Cegielniana 3	m <sup>2</sup>	300	Dach	4,29	9000	2008-2032	dobry
13	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Sklep Monopolowy "VIP", ul. Reja 1	m <sup>2</sup>	6	Przybudówka	0,09	180	2008-2032	dobry
14	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Sklep Odzieżowy "Anna", ul. Łokietka 1	m <sup>2</sup>	10	Przybudówka	0,14	300	2008-2032	dobry
15	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa		m <sup>2</sup>	5	Daszek nad wejściem	0,07	150	2008-2032	dobry
16	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	PHU "ALWO" Materiały Budowlane, ul. Starobrzeska 24b	m <sup>2</sup>	32	Budynek gospodarczy	0,46	960	2008-2032	dobry
17	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa		m <sup>2</sup>	24	Budynek gospodarczy	0,34	720	2008-2032	dobry
18	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Targowisko przy ul. Trzech Kotwic	m <sup>2</sup>	10	Daszki	0,14	300	2008-2032	dobry
19	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Agromet-Pilmet Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2	m <sup>2</sup>	160	Dach przy garażach	2,29	4800	2008-2032	dobry
20	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Agromet-Pilmet Sp. z o.o. ul. Fabryczna 2	m <sup>2</sup>	400	Hala	5,71	12000	2008-2032	dobry

21	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Oławska 2	m <sup>2</sup>	6	Śmietnik	0,09	180	2008-2032	zły
22	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	MZMK ul. Chopina 13	m <sup>2</sup>	300	Pokrycie dachowe	4,29	9000	2008-2032	zły
23	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	Dworzec autobusowy PKS, pl. Dworcowy	m <sup>2</sup>	203,62	Pokrycie ścian	2,91	6108,6	2008-2032	dobry
<b>Ilość wyrobów zawierających azbest:</b>			m <sup>2</sup>	<b>3390,62</b>	-	<b>48,44</b>	<b>101718,6</b>	-	-

1) 1 Mg płyt azbestowych  $\approx$  70 m<sup>2</sup>

2) Średni koszt usunięcia 1 m<sup>2</sup> płyty azbestowo-cementowej – 30 zł/m<sup>2</sup>

Średni koszt usunięcia 1 kg wyrobu azbestowo-cementowego – 2,15 zł/kg

Średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m<sup>3</sup>