



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Brzegu
ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg

Brzeg, 05.04.2018r.

Znak sprawy PZ.5580.6.2018

Egz. nr 1/2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 27.03.2018 do 27.03.2018

przez

- 1) **mł. bryg. Grzegorz Pogorzelski- st. specjalista ds kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 1/2018**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.6.2018 z dnia 20.03.2018, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Brzeg z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12	Burmistrz Brzegu Pan Jerzy Wrębiak

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
[REDAKCE] - Specjalisty ds BHP	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1/ kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami

ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12

2)

3)

4)

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12	Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
Zarządca budynku	Faktycznie władający budynkiem
Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12	Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowa nr _____ z dnia _____ zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia _____ ☒ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): Gmina Brzeg jest właścicielem budynku w 74% Powiat Brzeski jest właścicielem w 26%. Księga wieczysta Nr OP1B/00007499/5 Umowa Nr 032.1.2011 z dnia 30 września 2011r. zawarta między Gminą Miastem Brzeg a Powiatem Brzeskim w § 2 zapis Gmina zobowiązuje się do administrowania nieruchomością, położoną w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (budynek A i B).	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek Urzędu Miasta położony w Brzegu przy ul. Robotniczej 12

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	ZL III		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Budynek A wykonany w II połowie XIXw. wpisany do rejestru zabytków 2/47/87. Budynek B wykonany 1967- 1971	Kubatura całkowita budynku	13282 m³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy b.d m²
Wysokość budynku	12,52 m	Powierzchnia całkowita budynku	4335,26 m²
Długość budynku / szerokość	Budynek B długość	70 m budynek B	Powierzchnia użytkowa budynku 3827 m²

Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	2
Opis, uwagi i załączniki: Budynek pozostający pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (skrzydło A) Skrzydło B wybudowane w latach 1967-1971				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1 Nie dotyczy

2.4 Podział na strefy pożarowe

(wpisać dostępne dane)

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Kondygnacja strychu w Budynku A wydzielona pożarowo od strony klatki schodowej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 (na drzwiach widoczna cecha towaru klasa EI 30 Dymoszczelność typ mcr ALPE AT-15-2841/2011 ITB – 2273/W .	
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa	ZL	4335,26	3 - Budynek A 4 - budynek B	Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL
Strefa Pożarowa				
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	ściany murowane z cegły			
ściana zewnętrzna	ściany murowane z cegły			
ściana wewnętrzna	ściany murowane z cegły			
strop	Budynek A stropy KLEINA klatka schodowa betonowa na belkach stalowych Budynek B płyty kanałowe żelbetowa, klatka schodowa żelbetowa			
konstrukcja dachu	Budynek A dach konstrukcji drewnianej, budynek B stropodach żelbetowy			
przekrycie dachu	Budynek A dachówka, budynek B stropodach żelbetowy			
Opis, uwagi i załączniki: Książka obiektu, wizja na obiekcie				

2.5 Warunki ewakuacji

☒	Maksymalna liczba osób w obiekcie	150 pracowników urzędu	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	5
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: około 30-40 osób na kondygnacji			☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego Zmierzona długość dojścia budynek A – przy jednym dojściu 55,0 m Budynek B przy jednym dojściu 48 m				
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Budynek A klatka schodowa zamknięta drzwiami zwykłymi wahadłowymi i obudowana od strony korytarza przegrodami bez klasy odporności ogniowej szerokość biegu 1,73 m szerokość spocznika 1,50 m, Budynek B klatka schodowa otwarta szerokość biegu 1,76 m szerokość spocznika 2,00 m. Zamknięta jedynie na poziomie I piętra drzwiami E 30 i przegrodą przeszkloną E30-E60. Brak wyposażenia klatek schodowych w budynku A i B w urządzenia do usuwania dymu.				

Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: < 40 m			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie	150		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe	☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: Brak obudowania przegrodami w klasie EI 60 zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu dwóch klatek schodowych w budynku urzędu (w części A i B)			

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

☐	Materiały niebezpieczne pożarowo			☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☐	Zbiorniki na paliwa płynne			☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Odległość od innych obiektów	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☐	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:			☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Ocena zagrożenia wybuchem			☐ opracowano	☐ nie opracowano	
Opis, uwagi i załączniki:					

* W przypadku występowania należy wypełnić komórki znajdujące się poniżej

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☐ nie	☒ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Drogę pożarową do skrzydła A budynku stanowi ul. Robotnicza oddalona ok. 15 m od budynku połączona z wejściem głównym. Dojazd pożarowy wzdłuż budynku B o długości skrzydła B budynku ponad 60 m (70 m) Dojazd do budynku B nie spełnia wymagań tj. szerokość drogi pożarowej poniżej 4 m (zmierzona 3,5 m) z uwagi na parkujące samochody po dwóch stronach drogi. brak zakończenia drogi pożarowej placem o wymiarach 20x20 m lub wykonania odcinka drogi o długości do 15 m z którego wyjazd jest możliwy tylko przez cofanie. Parkujące samochody uniemożliwiają zawrócenie pojazdu. Od strony placu wewnętrznego parking oddalony od budynku B o ponad 15 m (21,5 m), między parkingiem a budynkiem występują drzewa o wysokości ponad 3 m.			
	Uwagi i załączniki: Dojazd do budynku B nie spełnia wymagań tj. szerokość drogi pożarowej poniżej 4 m z uwagi na parkujące samochody po dwóch stronach drogi, brak zakończenia drogi pożarowej placem o wymiarach 20x20 m lub wykonania odcinka drogi o długości do 15 m z którego wyjazd jest możliwy tylko przez cofanie. Od strony placu wewnętrznego parking oddalony od budynku B o ponad 15 m, między parkingiem a budynkiem występują drzewa o wysokości ponad 3 m.				

* W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

☒	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu (wskazać obiekt) budynek urzędu		20 dm³/s	
	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Hydrant nr 1	☐ nadziemny	☒ podziemny	ok. 50 m m	ul. Robotnicza
Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	ok. 150 m m	ul. Robotnicza
	☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
	☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
Opis, uwagi i załączniki:				

☐	Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
	naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	sztuczny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	inne	☐ tak ☐ nie	/	m	
Opis, uwagi i załączniki:					

☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zastępcze, odstąpienie, umowy):
--------------------------	--

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☐ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
		☒ tak	☐ nie
	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
(wymagane dane na rzutach graficznych)		☒ tak	☐ nie
powierzchnia budynku		☒ tak	☐ nie
wysokość budynku		☒ tak	☐ nie
liczby kondygnacji budynku		☒ tak	☐ nie
odległości od obiektów sąsiadujących		☒ tak	☐ nie
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☐ tak	☐ nie
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☐ tak	☐ nie
kategorie zagrożeń ludzi		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach		☒ tak	☐ nie
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem		☐ tak	☐ nie
podział obiektu na strefy pożarowe		☐ tak	☐ nie

warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki:			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Franciszek Ruciński "Łuna" Zakład Usług Pożarniczych 49-304 Brzeg ul. Króla Jana III 19.	
	Posiadane kwalifikacje:		Inspektor ochrony ppoż.	
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych			
	Opis, uwagi i załączniki:			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			☐ tak ☒ nie
	Wykonano obowiązek	☐ tak ☐ nie	Uwagi:	
	Data przekazania			
	Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna ☐ drukowana		
	Data opracowania instrukcji	1.09.2014	Data zapoznania użytkowników budynku	09.2016r.
Data ostatniej aktualizacji	1.09.2016	Liczba zapoznanych użytkowników		
Opis, uwagi i załączniki:				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak ☐ nie	Uwagi: Całkowity czas ewakuacji poniżej 4 min.
	Data próbnej ewakuacji	7.04.2017r.	
	Zawiadomienie z dnia	10.03.2017r.	

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	[REDACTED]	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak ☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: Uprawnienie Inspektora Ochrony Przeciwożarowej Nr SIOP/59/2014/18/12.			

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Korytarz budynku A
	Uwagi:	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☐	Decyzja znak _____ z dnia _____	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1)	1)
	2)	2)
	3)	3)
	4)	4)
	Lista niewykonanych obowiązków:	
	Upomnienie znak _____ z dnia _____	
Tytuł wykonawczy znak _____ z dnia _____		
Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym		
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:		
Opis, uwagi i załączniki:		

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:																																													
☐	<table border="1"> <tr> <td>Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoly i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td> Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.</td> <td>☐ tak</td> </tr> <tr> <td>Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu</td> <td>☐ tak</td> </tr> </table>	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoly i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak	lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak																																												
Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak																																												
Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak																																												
Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak																																												
Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoly i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak																																												
Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak																																												
Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak																																												
Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak																																												
Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak																																												
Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak																																												
Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak																																												
Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak																																												
Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak																																												
Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak																																												
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak																																												
Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak																																												
lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak																																												
Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak																																												
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak																																												
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak																																												
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak																																												
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak																																												

Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do dystrybucji i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ścienną z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☒ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w korytarzach oświetlanych światłem sztucznym	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: Budynek średniowysoki ze strefą pożarową ZL III, dwie klatki schodowe w części A zamknięte drzwiami zwykłymi w części B otwarte, nie wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu		

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru *Nie stwierdzono*

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

☒	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
	1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☒ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
	5	Hydranty wewnętrzne	☒	☐ tak	☒ nie
	6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
	7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
	8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
	9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☐ tak	☒ nie
	10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
	11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
	12		☐	☐ tak	☐ nie

Opis, uwagi i załączniki: Brak wyposażenia budynku w instalacje hydrantów 25 z węzłem pólstywnym. Budynek średniowysoki o powierzchni strefy pożarowej ZL III przekraczającej 200 m2. Brak wyposażenia dwóch klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenie awaryjne

☒	Data badania/protokołu	31.01.2018r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	[REDACTED]
	Numer protokołu	4/01/2018		Nazwa firmy/adres	ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpózarowych 49-120 Dąbrowa ul. Mickiewicza 1
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Lampy oświetlenia awaryjnego z autonomicznym zasilaniem bateryjnym oraz lampy kierunkowe z piktogramami				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki:					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja SAP

☒	Data badania/protokołu	15.02.2018r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	[REDACTED]
	Numer protokołu	1/SAP/02/018		Nazwa firmy/adres	ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpózarowych 49-120 Dąbrowa ul. Mickiewicza 1
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Instalacja SAP na bazie centrali Bosh czujki 236 szt. sygnalizatory akustyczne 17 szt. ROP-y 13 szt.				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki: Ostatni wpis w książce eksploatacji z dnia 15.02.2018r. Z zapisem : system SSAP BOSH FPA 5000, sprawdzono centralę i linie dozоровe System sprawny.					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja oddymiania

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: gaśnice GP-4 4 szt. GP-6 23 szt.				
	Data przeglądu / konserwacji	12.05.2017r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	[REDACTED]
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	9/G/05/017		Nazwa firmy/adres	ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpózarowych 49-120 Dąbrowa ul. Mickiewicza 1
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki:				
	Opis urządzenia:				
	Uwagi i załączniki:				

9/

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☐ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☐ tak	☐ nie
	6.		☐ tak	☐ nie
	7.		☐ tak	☐ nie
	8.		☐ tak	☐ nie
	9.		☐ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektrycznej

☒	Data badania/protokołu	19.12.2016r.	Imię i nazwisko	[REDACTED]
	Numer protokołu	12/2016	Numer uprawnień	D1-304/517/14 E1-303/517/14
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Pomiary w zakresie badania ochrony przed porażeniami przez samoczynne wyłączenie, rezystancji izolacji obwodów. Wyniki pomiarów pozytywne. Protokół z badania zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu przy wejściu głównym i przy wyjściu na parking (data styczeń 2018r.)			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowej

☒	Data badania/protokołu	2014 i marzec 2018r.	Imię i nazwisko	[REDACTED]
	Numer protokołu	22/2014, 1/III/2018 (budynek B)	Numer uprawnień	E/615/3/17/12 / D1-304/517/14, E1-303/517/14
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Protokół z badania instalacji piorunochronnej skrzydła A budynku urzędu z 2014r. i budynku B urzędu z marca 2018r.			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowej

☒	Data badania/protokołu	24.03.2017r.	Imię i nazwisko	[REDACTED]
	Numer protokołu	08/17, 09/17	Numer uprawnień	665
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak wyposażenia budynku urzędu w instalację hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem pólstywnym. Budynek średniowysoki ze strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m2.	☐ usunięto w trakcie kontroli
----	---	--

2.	Brak obudowania w skrzydle B klatki schodowej na poziomie parteru, II i III piętra przegrodami w klasie EI 60 oraz zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi, brak obudowania przegrodami w klasie EI 60 i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej w skrzydle A na poziomie parteru i I piętra.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak wyposażenia dwóch klatek schodowych w budynku w skrzydle A i B w urządzenia służące do usuwania dymu	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Dojazd do budynku B nie spełnia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (dotyczy dojazdu pożarowego wzdłuż budynku B) tj. szerokość drogi pożarowej poniżej 4 m z uwagi na parkujące samochody po dwóch stronach drogi, brak zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach 20x20 m lub wykonania odcinka drogi o długości do 15 m z którego wyjazd jest możliwy tylko przez cofanie. Od strony placu wewnętrznego parking oddalony od budynku B o ponad 15 m (21,5 m), między parkingiem a budynkiem występują drzewa o wysokości ponad 3 m.	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.		☐ usunięto w trakcie kontroli
6.		☐ usunięto w trakcie kontroli
7.		☐ usunięto w trakcie kontroli
8.		☐ usunięto w trakcie kontroli
9.		☐ usunięto w trakcie kontroli
10.		☐ usunięto w trakcie kontroli

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 11 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

BURMISTRZ

Jeffrey Prokial

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy specjalista
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Grzegorz Pogorzały
ml. bryg. młyn. Grzegorz Pogorzały

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)