


ISTNIEJĄCA  
TABLICA ROZDZIELCZA TB



	Obwód istniejący	Obwód istniejący	Obwód istniejący	Obwód istniejący	Obwód istniejący	Zasilanie dźwigu towar.
moc Pi						Pi=0,7kW
nr obwodu	1	2	3	4	5	6
przewód						YDYp 5x2,5

Pi=PS = 0,7kW  
Is = 1,1A  
U = 400/230V

Układ połączeń TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne odłączenie napędu

Temat: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ZASILANIA DŹWIGU TOWAROWEGO	Skala:
Obiekt: Przedszkole nr 4 Brzeg ul. B.Chrobrego nr 17	Nr rys.: 4/E
Branch: Elektryczna	Data: 01.2012
Projektował: W. R. Sztorc	Uprawn.: 57/85/Op Podpis: