




# PWiK

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. 49-300 Brzeg, ul. Wolności 15

ZAREJESTROWANE W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLE; VIII WYDZ. GOSPODARCZY - KRS NR 0000058539

Certyfikat systemu  
zarządzania jakością laboratorium



Nr kierunkowy

+48

Centrala - Sekretariat

tel. 77 416 22 44

77 416 40 51

tel./fax 77 416 31 53

Pogotowie wod - kan

77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody

77 411 99 79

Oczyszczalnia Ścieków

77 416 29 17

Laboratorium:

77 411 99 78

e-mail:

sekretariat@pwik.brzeg.pl

www:

pwik.brzeg.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

38.869.200 PLN

NIP 747-000-47-95

Regon 530591031

Konta:

Bank PEKAO S.A.

18124042721111000048314145

ING Bank Śląski

50105014901000002280370228

Brzeg, 30-07-13

TT / 138 *B507* 2013

### AKI - PROJEKT 2

Projektowanie - Dystrybucja - Realizacja  
45 - 710 Opole, ul. Prószkowska 9/28

#### dot.: uzgodnienia projektu

Uzgadniamy projekt „Budowy przykanalików kanalizacji deszczowej do wpustów deszczowych” wykonany w ramach projektu „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu”

W części kosztorysowej dokumentacji należy przewidzieć koszty renowacji studni kanalizacyjnych, do których przewidziane jest włączenie projektowanych wpustów.

Włączenie do sieci kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać pod nadzorem pracownika PWiK w Brzegu sp. z o.o. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić tut. przedsiębiorstwo nie później niż dwa dni przed wykonaniem włączenia - pod nr telefonu 774162244 wew. 117, 204, 129. Nadzór nad włączeniem (odbior częściowy), przed zasypaniem warunkuje odbiór końcowy wykonanego przyłącza.

Całość wykonanych prac podlega odbiorowi technicznemu przez tut. przedsiębiorstwo. Do odbioru końcowego należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wraz z zestawieniem współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych zrealizowanego przyłącza.

Załączniki:

projekt tech. 1 egz.

GM/ KG

Z-CA PREZESA  
DS. TECHNICZNYCH

*Krzysztof Tokarski*