

Górnosłaska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 077 456 74 80, fax 077 454 28 27
artur.zyto@gsgaz.pl

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inż. Antoni Plamitzer
Węgry
Ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec

Wasz znak:
Nasz znak: TE/R/432/-164-AZ/13

Opole, 28 czerwca 2013r.

Dot. potwierdzenia przebiegu oraz podania ewentualnych warunków zabezpieczenia sieci gazowej dla potrzeb przebudowy ul. Słowiańskiej w Brzegu.

Górnosłaska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem znajduje się dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych oraz PE o średnicach DN 100-200, posadowiona na głębokości wynoszącej około 0,8 – 1,2 m.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac należy uwzględnić następujące warunki:

- rozwiązywania zblżeń i skrzyżowań istniejącej sieci gazowej z projektowaną przebudową drogi, należy dostosować do wymogów PN-91/M-34501 i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 30. 07. 2001, w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055),
- w trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od projektowanego krawężnika, a w przypadku braku możliwości ich zachowania należy zaprojektować przełożenie istniejącej sieci gazowej,
- uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą na koszt Inwestora,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Brzegu,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie RG Brzeg na 7 dni przed rozpoczęciem robót.