Tabela wymiarów

Wpust	Punkt włączenia	N1	N2	N3	N4	N5	N6	L [m]	h [m]	i [%]	a [m]	Uwagi
W1	D3.1	138,54	138,42	137.71	136,91	137,66	137,56	9,80	1,51	0,5	0,71	Schemat 1
W2	T12	138,45	138,42	137,70	136,90	137,68	137,68	1,80	1,62	1,0	0,72	Schemat 2
W3	D3	138,68	138,51	137,65	136,85	137,58	137,08	13,10	1,66	0,5	0,86	Schemat 1
W4	T13	138,56	138,53	137,63	136,83	137,60	137,60	2,30	1,70	1,3	0,90	Schemat 2
W5	D15	138,65	138,65	137,60	136,80	137,57	137,57	4,80	1,75	0,6	0,95	Schemat 1
W6	D14	138,82	138,68	137,57	136,77	137,50	137,40	12,60	1,91	0,5	1,11	Schemat 1
W7	D13	138,71	138,63	137,45	136,65	137,41	137,31	7,20	1,98	0,6	1,18	Schemat 1
W8	D13	138,71	138,63	137,45	136,65	137,41	137,31	6,30	1,98	0,6	1,18	Schemat 1
W9	D17	138,62	138,51	137,54	136,74	137,49	137,39	6,60	1,77	0,6	0,97	Schemat 1
W10	D17	138,62	138,51	137,54	136,74	137,49	137,39	6,70	1,77	0,6	0,97	Schemat 1
W11	D18	138,90	138,87	137,65	136,85	137,62	137,52	5,20	2,02	0,6	1,22	Schemat 1
W12	D18	138,90	138,87	137,65	136,85	137,62	137,52	3,30	2,02	0,9	1,22	Schemat 1
W13	Distn	139,26	139,11		137,31				1,80			istn .wpust
W14	T11	138,96	138,89	137,79	136,99	137,59	137,29	2,60	1,90	7,6	1,10	Schemat 2
W15	T10	138,97	138,89	137,79	136,99	137,59	137,29	3,70	1,90	5,4	1,10	Schemat 2
W16	T9	139,06	138,99	137,79	136,99	137,55	137,25	2,70	2,00	2,9	1,20	Schemat 2
W17	T8	139,08	138,99	137,79	136,99	137,55	137,25	3,60	2,00	6,7	1,20	Schemat 2
W18	T5	139,21	139,12	138,02	137,22	137,51	137,21	6,20	1,90	8,2	1,10	Schemat 2
W19	T6	139,22	139,12	137,92	137,12	137,52	137,22	4,70	2,00	8,5	1,20	Schemat 2
W20	T4	139,13	139,07	137,97	137,17	137,46	137,16	6,50	1,90	7,8	1,10	Schemat 2
W21	T3	139,14	139,07	137,87	137,07	137,46	137,16	3,30	2,00	12,4	1,20	Schemat 2
W22	T2	138,72	138,71	137,61	136,81	137,42	137,12	11,60	1,90	1,6	1,10	Schemat 2
W23	T1	138,69	138,65	137,55	136,75	137,42	137,12	2,20	1,90	5,9	1,10	Schemat 2
W24	D5.8	138,94	138,88	137,98	137,18	137,92	137,82	2,10	1,70	2,8	0,90	Schemat 1
W25	D5.8	138,94	138,88	137,98	137,18	137,92	137,82	3,30	1,70	1,8	0,90	Schemat 1
W26	D5.6	139,09	138,97	137,97	137,17	137,83	137,73	6,60	1,80	2,1	1,00	Schemat 1
W27	D5.6	139,09	139,00	138,00	137,20	137,83	137,73	5,10	1,80	3,3	1,00	Schemat 1
W28	D5.5	139,16	139,12	137,92	137,12	137,75	137,65	9,00	2,00	1,9	1,20	Schemat 1
W29	D5.5	139,16	139,12	137,92	137,12	137,75	137,65	2,50	2,00	6,8	1,20	Schemat 1
W30	D5.1	139,18	139,12	138,12	137,32	137,93	137,83	5,20	1,80	3,7	1,00	Schemat 1
W31	D5.1	139,18	139,12	138,12	137,32	137,93	137,83	3,50	1,80	5,4	1,00	Schemat 1
W32	T15	139,04	139,01	138,11	137,31	137,98	137,92	4,00	1,70	3,2	0,90	Schemat 2
W33	T14	139,95	139,01	138,01	137,21	137,96	137,91	1,40	1,80	3,6	1,00	Schemat 2
W34	D6.1	139,01	138,95	137,95	137,15	137,82	137,72	2,20	1,80	5,9	1,00	Schemat 1
W35	D6.1	139,01	138,95	137,95	137,15	137,82	137,72	2,20	1,80	5,9	1,00	Schemat 1
W36	D7.2	138,75	138,71	138,01	137,21	137,95	137,85	4,50	1,50	1,3	0,70	Schemat 1
W37	D7.2	138,75	138,71	138,01	137,21	137,95	137,85	2,40	1,50	2,5	0,70	Schemat 1
W38	D7.1	138,84	138,80	137,95	137,15	137,88	137,78	4,50	1,65	1,5	0,85	Schemat 1
W39	D7.1	138,84	138,80	137,95	137,15	137,88	137,78	2,20	1,65	3,2	0,85	Schemat 1

Uwaga:

W pkt gdzie zlokalizowany jest istniejący wpust,należy wymienić wpust, wykorzystać istniejący przykanalik a rzędną włączenia N3 dostosować do stanu istniejącego przykanalika.

SCHEMAT I

WŁĄCZENIE POPRZEZ STUDZIENKĘ



SCHEMAT II

WŁĄCZENIE POPRZEZ TRÓJNIK



PROJEKT WYKONAWCZY

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Obiekt Adres	**Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu**

ZESTAWIENIE WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	imię i nazwisko	specjal.	nr upr. bud.	podpis
Projektował	**mgr inż. Krzysztof Świątkiewicz**	sanitar.	268/76/Op.	
Sprawdził	**mgr inż. Marcin Świątkiewicz**	sanitar.	OPL/0313 /POOS/07	
umowa nr BI-2222/5-40/2010	skala: -	data 03.2011		rys. 9