
odcinek KD 5a
wykop mechaniczny, umocniony, przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem ręczny /50%/, ziemia z wykopu na odwóz, dowóz piasku do zasypki
rurociąg ułożony na podłożu z piasku uksztaltowanym na kąt 120°
wykop suchy, nie przewiduje się odwodnienia
odcinek wykonany w ramach zad. 1
odcinek KD 12
M U D
rurociąg ułożony na podłożu z piasku uksztaltowanym na kąt 120°
odwodnienie miejscowe drenażem w wykopie W
odcinek KD 5b
M U G
P
W
odcinek KD 5c
M U D
P
W
1
136,40
asf
ŻI
NN
Gsp/IPg
Gsp
0,11
0,25
1,5
2,1
3,0
Proj. studz. KD Ø 1500 bet.
istn. gazociąg Ø 250 - zabezp. i ochr. Ø200 l=5,0m
istn. kabel telekom. - zabezp. i ochr. Ø100 l=6,5m
istn. wodociąg - do przeb. i ochr. Ø100 l=4,5m
istn. wodociąg - nieczynny
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
odwodnienie wpustu W1, przykan. do dz. nr 452
istn. wodociąg - nieczynny
istn. gazociąg - zabezp. i ochr. Ø100 l=4,0m
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 452
istn. ko Ø150 rz. dna 137.77
istn. kabel eNN w.r. ochr.
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W1, przykanalik do dz.nr 452
istn. w Ø80 do hydrantu - do przebudowy
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 452
istn. wodociąg Ø50 - zabezp. i ochr. Ø100 l=4,3m
istn. gazociąg Ø 50 - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,0m
istn. kabel eNN - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,0m
istn. K telekom. - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,3m
istn. ko Ø150 rz. dna 137.81
istn. kabel eNN - zabezp. i ochr. Ø100 l=4,2m
istn. kabel eNN - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,0m
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 434
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 451
istn. wodociąg
istn. kabel eNN - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,2m
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W6, przykan. do dz. nr 433,450
proj. gazociąg ZUD 76/12
istn. ko Ø150 rz. dna 137.82
istn. gazociąg - do przeb. i ochr. Ø100 l=4,0m
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 433
istn. kabel eNN w.r. ochr.
istn. kabel eNN - zabezp. i ochr. Ø100 l=5,0m
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 448/1
istn. wodociąg
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W5, przykanalik do dz. nr 432
1a
136,90
NN
Gsp
Pg
1,1
1,2
2,5
3,0
Istn. studz. KD Ø1200 bet.
istn. gazociąg Ø 50 - nieczynny
istn. wodociąg
istn. kabel eNN w.r. ochr.
proj. kabel eNN ZUD 73/11
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
istn. wodociąg Ø150
istn. gazociąg Ø 50 - nieczynny
istn. kabel eNN w.r. ochr.
istn. kabel eNN w.r. ochr.
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W4, przykan. do dz. nr 444
Przykanalik do dz. nr 444
istn. kabel eNN w.r. ochr.
istn. kabel eNN w.r. ochr.
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W3, przykan. do dz. nr 431,446
proj. gazociąg ZUD 76/12
istn. ko Ø150 rz. dna 137.98
proj. kabel telekom. ZUD 76/12
istn. wodociąg Ø125 nieczynny
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
Przykanalik do dz. nr 431,445
istn. wodociąg
istn. wodociąg
istn. w Ø80 do hydrantu - do przebudowy
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
istn. ko Ø300 rz. dna 137.61
Proj. studz. KD Ø1500 bet.
wpust W11, przykan. do dz. nr 4567
istn. gaz Ø250 - zabezp. i ochr. Ø200 l=6,0m
Proj. studz. KD Ø1200 bet. odwodnienie wpustu W11
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 4567
istn. gazociąg - zabezp. i ochr. Ø100 l=6,0m
istn. ko Ø150 rz. dna 137.70
istn. gazociąg - nieczynny
istn. wodociąg Ø150
istn. ko Ø150 rz. dna 137.71
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 439
istn. kabel eNN w.r. ochr.
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
Przykanalik do dz. nr 4567
2
136,50
asf
ŻI
NN
Gsp
Gsp
0,06
0,22
1,2
2,5
3,0
istn. ko Ø250 rz. dna 137.59
proj. gazociąg - ZUD 76/12
proj. gazociąg - zabezp. i o. Ø400 l=4,5m
Proj. studz. KD Ø1500bet.
wpust W14, przykan. do dz.nr 3705
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
odwodnienie wpustu W14, przykan. do dz.nr 3705/2
istn. ko Ø150 - do demont. trójnik zaślepić
istn. gaz Ø250 - nieczynny
istn. kabel eNN w.r. ochr.
istn. ko Ø150 rz. dna 137.88
Proj. trójnik Ø300/160 x 90°
Przykanalik do dz. nr 3706
istn. ko Ø150 rz. dna 137.84
Proj. studz. KD Ø1200 bet.
Przykanalik do dz.nr 3706
Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
35,50
43,10
36,00
13,10
12,60
22,30
18,60
15,90
7,60
23,70
7,40
25,00
Średnice, materiał
Spadek
Ø300 PP SN8
0,33 %
Ø300 PP
0,97 %
Ø300 PP SN8
0,36 %
Ø200 PP
0,5 %
Ø300 PP
0,33 %
Ø300 PP
0,33 %
Długość [m]
D7.7 T38 T39 D7.22 T40 T41 T42 D7.23 T43 T44 D7.24
D18 D19 D19.1 T45 T46 D19.2 D19.3 D7.24
D7.10 D7.10.1 T47 T48 D7.10.2
D7.12 D7.12.1 T49 D7.12.2

| | | |