

Obliczenie odstepu izolacyjnego


Data: 17.11.2011

Wystawiono wg normy miedzynarodowej PN EN 62305-3
Numer klienta/projektu.: 00003 / 03/2011

Projektant/Wykonawca:

Firma:
Nazwisko: mgr inż.P.Garbaczewski
ul.:
Kod pocztowy:
Telefon:

Wieża zegarowa- uderzenie



Aktualny widok: Ca3y obiekt (3D)
Odstep izolacyjny w cm

Klient/Zlecniodawca:

Numer klienta: 00003
Nazwisko: Gmina Miasto Brzeg
ul.: Robotnicza 12
Kod pocztowy: PL-49-304-Brzeg

Dane do obliczenia:

Wybrana klasa ochrony odgromowej: IV
Pr1d: 100 kA
 k_m - Współczynnik materiałowy k_m : 1
Poziom potencjał: -1 m
reserved 54 cm

Projekt:

Numer projektu: 03/2011
Nazwa projektu: Gmina Miasto Brzeg
ul.: Robotnicza 12
Kod pocztowy: PL-49-304-Brzeg