



DREWNO (Modrzew): C30, o wilgotności max.12%

UWAGA:

- przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzić w obiekcie;
- gwoździe o średnicy powyżej 6 mm wbijać w otwory wiercone o średnicy mniejszej od średnicy gwoździa o 1 mm, o głębokości 0,8 długości gwoździa.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl				
Temat	Projekt remontu dachu budynku Ratusza			
Inwestor	Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12			
Projektanci	mgr inż. Barbara Wojciechowska	upr. nr 257/92/Op	Data	XII.2011
	dr inż. Tomasz Nowak	upr. nr 193/p00S/10, 52/p00S/09		
Sprawdzający	dr inż. Lech J. Engel	upr. nr 172/63-Op, 146/64-Op	Skala	1:10
Stadium	projekt wykonawczy			Nr rys. K-4
Połączenie przy wymianie części krokwi oraz wzmocnienie krokwi				