

Brzeg , dnia 29 lipiec 2015 r.

BURMISTRZ BRZEGU  
województwo opolskie

OR-III..250.1.2015

**BIURO USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH**  
**MACIEJ BOBERSKI**  
**w Brzegu**

dot. projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na pismo nr 004/D001/15 z 23.07.2015 r. informujemy , że :

- prace prowadzone w obrębie sieci kanalizacyjnych i elektrycznych należy prowadzić ręcznie;
- zabezpieczenia kabli przebiegających w ścianach fundamentów wykonać poprzez zabezpieczenia w rurach dwudzielných.

W przypadku ewentualnej kolizji z innymi sieciami zastosować rury osłonowe . Pozostałe odkryte niezainwentaryzowane sieci zabezpieczyć w podobny sposób.

Z up. Burmistrza  
*[Signature]*  
Sekretarz  
Krystyna Nowakowska-Bider