


Układy jednopompowe PKS-B 800-32 (klasa B)



2. POMPA MULTI CUT TYP 20/2M plus
Q = 6,0 m³/h , H = 21 mH₂O , N = 2,4 kW

Temat	Projekt przyłącza i instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt.			
Lokalizacja	Brzeg , dz. 139/7, 139/9, 139/4, 141/5, 141/8 AM7 obręb Południe			
Inwestor	Gmina Brzeg , Brzeg ul. Robotnicza 12	Data	01.2016	
Projektant	inż. Leszek Preisnar	upr. nr 47/77/Wwm	Skala	
Przepompownia ścieków			Nr rys.	10