

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Centrum
ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole
tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66
e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucja.pl



Opole, dn. 2014-08-29


Nr warunków: WP/062232/2014/O03R02

TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-0-08/0000826

Barcode: 1003248657

TD/O3/RD3/2/RDE2/.....

1003040352



Anna Nowacka
Czepielowice 154
49-313 CZEPIELOWICE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza
49-300 BRZEG

Obiekt:

szalet miejski

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Piastowska
49-300 Brzeg
numery działek: 564/3

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-08-08. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-08-08, (l.dz. 8751) informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **20,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa nN, .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu aparatu zaliczmikowego w zestawie złączowo – pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: j.w.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga
- 3.1 Zakres realizowany przez TAURON Dystrybucja:
 - a) w zakresie przyłącza:
 - Przy zewnętrznej ścianie budynku szaletu posadowić zestaw złączowo-pomiarowy typu ZK3-1P, wartość uziemienia zestawu złączowo-pomiarowego winna być nie większa niż 30 Ω.
 - Istniejący odcinek linii kablowej 0,4 kV AKFtA 3x70+35, relacji złącze kablowe ZK-134 – złącze kablowe ZK-135 naciąg na wysokości na wysokości projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego. Nacięty kabel kierunku ZK-135 po przedłużeniu poprzez mufy kablem typu YAKXS 4x120 wprowadzić do projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego, natomiast nacięty kabel AKFtA 3x70+35 na odcinku projektowny zestaw złączowo-pomiarowy – ZK-134 należy wymienić na kabel typu YAKXS 4x120.
 - b) w zakresie sieci: istniejąca,
- 3.2. W zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - a) zasilanie obiektu wykonać linią zasilającą od miejsca rozgraniczenia własności
 - b) w zakresie przyłącza opracować projekt techniczny.