Zestawienie czsu pracy wentylatorów

		czas właczenia-wym./1 uzycie.	
1	Wc damski i dla niepełnospr.	25 min	20,8 m3/h
2	Przedsionek wc męskiego	10 min	8,3m3/h
3	Wc męski	20 min.	16,7m3/h





LEGENDA

1. WC DAMSKI I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.7 wentylacja– rura fi 125 z wentylatorem wyciągowym np.SILENT200 Venture Industries, załaczany czujnikiem ruchu z opóźnionym stopem

1.11 nawietrzak Dn100 z grzałką np. NG110A f.Darco –nawietrzak z grzałką 200W 230V 50Hz

2. PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO

2.8 wentylacja– rura fi 125 z wentylatorem wyciągowym, np.SILENT200 Venture Industries, załączany czujnikiem ruchu, z opóźnionym stopem

2.10 nawietrzak Dn100 z grzałką np. NG110A f.Darco

3. WC MĘSKI

33.9 wentylacja– rura fi 125 z wentylatorem wyciągowym, np.SILENT200 Venture Industries, załączany czujnikiem ruchu, z opóźnionym stopem

3.10 drzwi wewnętrzne, z otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 w dolnej części, z samozamykaczem

Uwagi:

A.wentylatory podłaczone do instalacji wentylacji wyciągowej z przewodów okrągłych dwupłaszczowych 125/225 z blachy ocynkowanej z wewnętrzną warstwą wełny mineralnej gr.50mm. Kolana segmentowe z uszczelką ,łaczenie zaciskami , mocowanie przewodów do przegród budowlanych za pomocą uchwytów montazowych. Wyrzut z pom. 2 i 3 na elewację zachodnią przed żluzję w przestrzeń poddasza, z pom.1 na stronę wschodnią.Zakonczenia wyrzutnie ścienne okrągłe D125 z siatką. W przypadku zastosowania wentylatorów bez klapy zwrotnej – na przewodzie nalezy przewidzieć jej montaż.

B.Ogrzewanie pomieszczeń za pomoca mat grzejnych elektrycznych o mocy 150W/m2 (całość dostępnej posadzki). Termostat z czujka temperatury , graniczna nastawa działania 16st.C z mozliwoscia regulacji.

arch.
Anna Nowacka
tel. 0508583062

Temat: Przebudowa szaletu miejskiego				Faza: proj.bud.
Lokalizacja : Brzeg, ul. Piastowska				Branża: sanitarna
Nazwa rysunku: Rzut przyziemia–wentylacja i ogrzewanie				Skala: 1:50
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 09.2014
Projektował	mgr inz Marek Starczyk	–		Nr rysunku: 2/S
Projektował	mgr inz Marta Sudak			