
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: Montaż instalacji piorunochronnej
45312311-0

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku A Urzędu Miejskiego w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej"
ADRES INWESTYCJI : 49-300 Brzeg ul.Robotnicza 12
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul.Robotnicza 12
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Barbara Wojciechowska
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	CPV: 45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej			
1	KNNR 9 d.1 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej - przewody m uziemiające 14*3	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	analiza indywidualna	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
		195 Zakres robót obejmuje: 1. odmierzenie i ucięcie bednarki 2. wyprostowanie bednarki 3. ułożenie bednarki w wykopie 4. spawanie gazowe 5. czyszczenie i malowanie.	m	195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNNR 5 d.1 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5 d.1 0614-03	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie	szt.		
		4 Oslony przewodów uziemiających zabudować przy złączu kontrolnym nr.6 ,7 ,10 , 11	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000