

Obliczenie odstepu izolacyjnego

Data: 2012-07-10

Wystawiono wg normy międzynarodowej PN EN 62305-3:2009

Numer klienta/projektu.: E/15/2012 / E/15/2012

Projektant/Wykonawca:

Firma: ELPROJEKT


Nazwisko: mgr inż.P.Garbaczewski

ul.: Wodzisław Wiejska 64

Kod pocztowy: 44-300

Telefon: 324560254

UM Brzeg



Aktualny widok: Ca3y obiekt (3D)

Odstęp izolacyjny w cm

Klient/Zleceniodawca:

Numer klienta: E/15/2012

Nazwisko: Urząd Miejski w Brzegu

ul.:

Kod pocztowy: PL--Brzeg

Projekt:

Numer projektu: E/15/2012

Nazwa projektu:

ul.: Robotnicza 12

Kod pocztowy: PL--Brzeg

Dane do obliczenia:

Wybrana klasa ochrony odgromowej: III

Pr1d: 100 kA

k_m - Współczynnik materiałowy $k_m: 1$

Poziom potencjał: 0 m

reserved 26 cm