

Zleceniodawca:	Gmina Miasto Brzeg
Nazwa projektu:	Komin 2,3,4,5 budynek PŁN
Numer projektu:	

Metoda kąta ochronnego jest pewnym uproszczeniem metody toczonej się kuli. Wartość kąta ochronnego zależy od klasy LPS.

Znaczenie kolorów poszczególnych komórek:


Dane wejściowe

Wynik pośredni

Wynik końcowy

Obliczanie wysokości iglicy z zachowaniem odstępu izolacyjnego

(Ochrona urządzeń położonych na dachach płaskich !)



Klasa LPS=

LPS IV



Długość urządzenia l=

0,48 m

Szerokość urządzenia b=

0,48 m

Wysokość urządzenia h=

0,40 m

Odstęp izolacyjny s=

0,27 m

Kąt ochronny α =

79 °

(zgodnie z tabelą)

Wymagana rzeczywista odległość iglicy od krawędzi urządzenia:


a=

0,95 m

iglica >

0,60 m

Obliczenia z uwzględnieniem zmiany położenia iglicy względem ściany urządzenia



Klasa LPS=

LPS IV



Długość urządzenia l=

0,48 m

Szerokość urządzenia b=

0,48 m

Wysokość urządzenia h=

0,40 m

Odstęp izolacyjny s=

0,27 m

Odstęp od krawędzi c=

0,24 m

Kąt ochronny α =

79 °

(zgodnie z tabelą)

Wymagana rzeczywista odległość iglicy od krawędzi urządzenia:

a=

0,79 m

iglica >

0,60 m