



Wolnostojąca szafka rozdzielczo – sterownicza
oświetlenia ulic (SO) – wg rys. nr 3
– w obudowie z materiałów izolacyjnych –




proj. odcinki linii kablowej oświetleniowej
typu YKXS 4x16 o łącznej długości 397,0 m
realcji proj. szafka rozd.-sterown. oświel. "SO" –
– proj. słupy oświel. nr 01/L1/2/SO – 30/L1/2/SO

OZNACZENIA



- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego
- projektowane oprawy oświetlenia ul. Nadbrzeżnej na słupach stylowych stalowych ocynkowanych malowanych na kolor szary (RAL 7024) o wysokości ~5,2 m. z wysięgnikiem do montażu dwóch opraw, o sylwetce podobnej do zabudowanych w Parku Centralnym w Brzegu np. wg wzoru **Premium Deko 5,2m,2R0,6m RAL.9005** (słupy nr 01 - 11) - szt. 11 z oprawami typu LED malowanymi na kolor szary (RAL 7024) o sylwetce podobnej do zabudowanych w Parku Centralnym w Brzegu np. typu **STYLAGE 16LED 350mA, 19W, 5103** - szt. 22,



44,0/50,0 - długość wykopu pomiędzy słupami(szafką oświel.) / długość kabla z zapasami

- Uwaga:
- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
 - oznaczenia słupów - 01/L1/so - nr słupa/faza podłączenia oprawy/nr szafki
 - nr szafki oświetleniowej (SO) przyjęto wyłącznie dla celów projektowych, faktyczny numer zostanie nadany w trakcie realizacji, który należy wprowadzić w dokumentacji powykonawczej

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Prac. projektowa:	Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.	Obiekt:	Przebudowa ulicy			
Zamawiający:	Gmina Miasta Brzeg, Brzeg ul. Robotnicza 12	Adres:	ul. Nadbrzeżna w Brzegu			
Temat rysunku:		Skala:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Data i podpis:	Nr rys.: 4
		Projektował:	mgr. inż. E. Mrugała Nr upraw. 201/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	kwiecień 2016	
		Sprawdził:	mgr. inż. K. Giesa Nr upraw. 195/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	kwiecień 2016	

SCHEMAT IDEOWY
OŚWIETLENIA
ULICY NADBRZEŻNEJ