



*) do plombowania

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zasilanie oświetlenia ulicznego
zgodnie z WP/010235/2016/O03R07 z dn. 19.02.2016 r. (Ps=1,0 kW)

Prac. projektowa:	Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.	Obiekt:	Przebudowa ulicy			
Zamawiający:	Gmina Miasta Brzeg, Brzeg ul. Robotnicza 12	Adres:	ul. Nadbrzeżna w Brzegu			
Temat rysunku: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA I OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH - ZESTAW ZŁ.-POMIAR. ZK-1e+1P I SZAFKA OŚWIETL. "SO"		Skala:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Data i podpis:	Nr rys.:
		Projektował:	mgr. inż. E. Mrugała Nr upraw. 201/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	kwiecień 2016	2
		Sprawdził:	mgr. inż. K. Giesa Nr upraw. 195/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	kwiecień 2016	