

Biuro Inżynierskie „PROINKO”

inż. Marian Sztymar

49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 4/3

NIP 747-127-41-66

Regon 531192126

Telefon: 077/416-34-80, 0604-774-873

Brzeg dnia 20.01.2016r

Zarząd Nieruchomości

Miejskich

ul. Chrobrego 23

49-300 Brzeg

dot. Uzgodnienia kolizji projektowanej pochylni z istniejącymi kablami przy budynku w Brzegu ul. Chrobrego 32.

W nawiązaniu do wniosku BP AKAPIT z dnia 05.01.2016r, z uwagi na kolizję dwóch istniejących kabli 0,4 kV z projektowaną pochylnią przy budynku ZNM, będących własnością ZNM opiniuję pozytywnie rozwiązanie BP AKAPIT proponujące nieznaczne przesunięcie kabli poza obrys pochylni.

Jeśli po odkopaniu kabli okaże się, że ich zapas nie będzie wystarczający (należy bezwzględnie pozostawić przy złączu zapasy po ok. 0,5 m kabli na wypadek upalenia się ich końcówek w złączu), wówczas należy wypiąć kable ze złącza na budynku, założyć rury osłonowe AVR-110 na każdym kablu i wpiąć je z powrotem do złącza.

Nie należy akceptować rozwiązania proponującego przecinanie a następnie sztukowanie i mufowanie kabli przy złączu z uwagi na zbyt krótkie wstawki kablów i bliskie odległości pomiędzy mufami.

Kable w chodniku pozostawić na głębokości 0,7 m.

Roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie,

Wszystkie prace na kablach wykonywać zgodnie z normą N-SEP E-004.

Załącznik : wniosek i plan w skali 1:500

Zarząd Nieruchomości Miejskich
49-300 Brzeg
ul. B. Chrobrego 32
NIP: 747-17-84-720

inż. Marian Sztymar
Upr. budowlana do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci,
instalacji elektr. i tel-energ.
Nr ewid. 40/91/OP, 98/91/OP

Zastępca Dyrektora
Kierownik Zdziału Obrotu
i Zarządzania Płynkami i Lokalami

Dariusz Hnat