

OZNACZENIA

- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego

- projekt. oprawy oświetleniowe LED
  typu 8172-HL-SBxL1/2600-740 4G1S ET
  ze źródłami LED o łącznej mocy oprawy, 22W
  montowane na linkach stalowych na pergolach - szt. 16

17,5/23,5 - długość wykopu / długość kabla z zapasami

Uwaga:

- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pracownia Projektowa "PARK" s.c 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 6/2			
INWESTOR:	**Gmina Brzeg**		
OBIEKT i ADRES:	**Projekt przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły - Wojska Polskiego w Brzegu**		
TEMAT:	**Schemat ideowy oświetlenia alejki skweru przy ul. Jagiełły - Wojska Polskiego w Brzegu**		
Br.elektr. Projektant:	mgr inż. Ewald Mrugała	upr. nr. 201/91/OP	
Br.elektr. Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Giesa	upr. nr. 195/91/OP	
Data: 05.2016	zlec. nr	------	Rys. nr **2E**