

OR.IV.271.1.9.2019

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania na zadanie pn.:  
**„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych  
przed wprowadzeniem do cieków wodnych” – 3 części:**

**Część nr 1: „Wylot W10”**

**Część nr 2: „Wylot W1”**

**Część nr 3: „Wylot W4”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 16 października br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informacje czy separatory mają być w standardzie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zastosowane separatory lamelowe muszą być przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych.

**Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.**

**Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

BURMISTRZ  
Jerzy Wrebiak