Rzut poziomy instalacji centr.ogrzewania

Skala 1:100 Projekt

Poddasze

Mieszkanie Nr 8 Mieszkanie Nr 10 Mieszkanie Nr 11 Mieszkanie Nr 12



Uwaga:

1. Zaprojektowano kotły na opał stały typu SEKO o mocach jak podano w części rysunkowej
2. Zaprojektowano kotły 2-funkcyjne na paliwo gazowe typu „Domina" o mocach jak podano na rysunkach
3. Przyjęto grzejniki typu Purmo C11 i C22
4. Wszystkie gałązki grzejnikowe fi 15 mm
5. W przypadku dokonania zmiany typu kotłów lub grzejników należy zastosować wymagane parametry dotyczące mocy cieplnych i strat ciepła
6. Wykonanie obejścia pompy obiegowej wykonać w sposób jak podano na rysunku Nr 11
7. Zabezpieczenie kotła i instalacji wykonać w sposób jak podano na rys. Nr 12

Legenda:

Kc.o. - Kocioł c.o. na paliwo stałe
Kc.o.2f - Kocioł c.o. 2funkcyjny na paliwo gazowe
- Grzejniki płytowe C11 i C22 typ Purmo H = 600 mm
- Rurociągi c.o. zasilania i powrotu
- Zawory grzejnikowe
- Zawory odpowietrzające
Nw - Naczynie wzbiorcze o pojemności 15 l typ otwarty

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
Adres	UL. CHOCIMSKA NR 4 49 - 300 BRZEG	Skala	1:50	Nr Rys
Temat	PROJEKT INSTALACJI CENTR. OGRZEWANIA Poddasze	Data	VII.2002r.	7
Projektował	Ryszard Borkowski upr. Nr 52/95/Op	Ryszard Borkowski Uprawniony do projektowania i kierowania robotami §1 ust.5, §4 ust.2, §13 ust.1 Nr ewid. 52/95/OP		