



UWAGA:

1. W miejscach nie wskazanych montować koryta kablowe WDK 60x40.
2. Stosować fabryczne elementy wykończeniowe.
3. Zdemontować istniejące koryta kablowe na korytarzu. Instalacje przenieść do projektowanych koryt.
4. Montaż gniazd w korytach RAPID 45 GEK 53/100 o długości 65 cm
5. W serwerowni oraz w piwnicy montować koryta siatkowe GRM 55/300

— RKA 01 06/05 Gniazdo Elektryczne Podwójne Z blokadą dla urządzeń komputerowych

— REA 01 06/05 Gniazdo Elektryczne Podwójne ogólnego stosowania

— RKB 01 06/05 Rozmiar koryta kablowego

— RKA 01 06/05 Rozdzielnia Elektryczna dla zasilania obwodów komputerowych

— RKA 01 06/05 Rozdzielnia Elektryczna dla zasilania obwodów podstawowych

Podziałka	proj.	05.2008	J. Winiński	Systemy i Sieci Komputerowe 46-166 Ligota Książęca 44 698667568
	rys.	05.2008	M. Nowakowicz	
Nr rysunku	Temat			Plan Instalacji gniazd ogólnie użytkowych i dedykowanych - budynnek B II piętro
12E	Obiekt			
				Urząd Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12