



Skrzynka złączowo-pomiarowa wykonanie i własność EnergiaPro

| BILANS MOCY dla całości                        |                   |       |       |
|--|-------------------|-------|-------|
| L.p.   | Rodzaj odbioru    | Pi kW | Ps kW |
| 1  | rozdzielnica RW5  | 109,7 | 109,7 |
| 2  | rozdzielnica R4.1 | 39,0  | 39,0  |
| 3  | Złącze Z2         | 16,1  | 16,1  |
| 4  | Złącze Z2.1       | 2,0   | 2,0   |
| Razem  |                   | 166,8 | 166,8 |
| współczynnik jednoczesności dla całego obiektu |                   |       | 0,85  |
| Całkowita moc szczytowa [kW]                   |                   |       | 142   |

TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

|   |  |  |         |   |                        |
|---|--|--|---------|---|------------------------|
| "ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE<br>51-640 WROCLAW UL.B.GIERYSKICH 156<br>TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513 |  | TEMAT:<br><b>PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH<br/>WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI</b> |         |   |                        |
| AUTORZY:  |  | NR UPRAWNIEN:  | PODPIS: | INWESTOR  |                        |
| PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski<br>DOŚ/IE/2927/01  |  | 64/90/UW   |         | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>49-300 BRZEG ul.Korfantego 34 |                        |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br><b>SCHEMAT ZASILANIA</b>  |  | STADIUM  | SKALA:  | DATA:   | BRANŻA: NR RYS.        |
|   |  | <b>PW</b>  | ---     | 05.2008r  | ELEKTRYCZNA <b>E12</b> |