



ROZDZIELNICA Z63



Nr obwodu	1	2	3	4
Moc w [kW]	--	6,0	2,0	2,0
Nazwa odbiornika				

BILANS MOCY zasilacz Z62				
L.p.	Rodzaj odbioru	Pi	kj	Ps
		kW	--	kW
1	gniazda wtyczkowe	10,0	0,50	5,0
Razem		10,0	--	5,0

10	GB02R211	Zestaw instalacyjny gniazdo 3x63+N+PE z rozłącznikiem IP 44		Spal	1	
9	GB02R511	Zestaw instalacyjny gniazdo 16+N+PE z rozłącznikiem IP 44		Spal	2	
8	0085 06	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg., In=16/0,03A, charakterystyka B	P 312 B-16-30-AC	LEGRAND	1	
7	0079 67	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg., In=63/0,03A, charakterystyka C	P 344 C 63-30-AC	LEGRAND	1	
6	04665030	Stały biegun neutralny do 63A		ETI POLAM	1	
5	04665040	Stały biegun uziemiający do 63A		ETI POLAM	1	
4		Rozłącznik izolacyjny z pokrętłem bezpośrednim 80A, 3b.	LAS80	ETI POLAM	1	
3	0013 31	Drzwiczki do Ekinoxe1x12		LEGRAND	1	
2	0013 21	Rozdzielnica naścienna	Ekinoxe1x12	LEGRAND	1	
1		Obudowa z tworzywa sztucznego we wnęce 514x400x250 z zamkiem patentowym	OPS45	H Sypniewski	1	
Lp	Symbol	Nr ref.	Nazwa, dane techniczne	Typ	Producent	Szt

TN-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 51-640 WROCLAW UL.B.GIERYSKICH 156 TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513		TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI				
AUTORZY:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	INWESTOR		
PROJEKTANT ELEKTR.	Jerzy Kwiatkowski DOŚ/IE/2927/01	64/90/UW		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 49-300 BRZEG ul.Korfantego 34		
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KLUBOWY - ZASILACZ Z63		STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.
		PW	1: 5	05.2008r	ELEKTRYCZNA	E15