



ROZDZIELNICA RKK i RKZ



1



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Moc w [kW]	--	0,2	0,6	0,2	2,0	0,1			--	2,0	--	--	0,1	--
Nr pom.														
Nazwa odbiornika	zasilanie od RG	oświetlenie ogólne	oświetlenie ogólne	zasilanie stacji zmiękczającej	zasilanie kotła nr 1	moduł MD2.Z						zawór gazu	detektor gazu	sygnalizator akustyczno optyczny

BILANS MOCY RKK budynek klubowy i RKZ budynek zaplecza				
L.p.	Rodzaj odbioru	Pi kW	kj	Ps kW
1	oświetlenie	0,2	0,90	0,2
2	gniazda wtyczkowe	0,6	0,10	0,1
3	urządzenia	2,3	0,70	1,6
Razem		3,1	--	1,9

4	6055 08	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg, 10A, charakterystyka B, 6kA	S 301 B-10	LEGRAND	4	
3	0084 01	Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-bieg., In=16/0,03A, charakterystyka B	P 312 B-16-30-AC	LEGRAND	1	
2	0223 12	Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą 3p, 63A, sterowanie frontowe	Vistop 63	LEGRAND	1	
1	0017 22	Rozdzielnica naszczenna IP55 2x12 modułów	RN-2x12-55 (N+PE)	LEGRAND	1	
Lp	Symbol	Nr ref.	Nazwa, dane techniczne	Typ	Producent	Szt

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 51-640 WROCLAW UL.B.GIERYSKICH 156 TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513		TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI				
AUTORZY:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	INWESTOR		
PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski DOŚ/IE/2927/01		64/90/UW		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 49-300 BRZEG ul.Korfantego 34		
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KLUBOWY I ZAPLECZA - ROZDZIELNICA RKK I RKZ		STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.
		PW	1: 5	05.2008r	ELEKTRYCZNA	E16