



ROZDZIELNICA Z32



Nr obwodu	1	2	3	4
Moc w [kW]	--	4,0	2,0	2,0
Nazwa odbiornika				

BILANS MOCY zasilacz Z32				
L.p.	Rodzaj odbioru	Pi kW	kj	Ps kW
1	gniazda wtyczkowe	8,0	0,50	4,0
Razem		8,0	--	4,0

10	GB02R211	Zestaw instalacyjny gniazdo 3x32+N+PE z rozłącznikiem IP 44		Spintel Twardogóra	1
9	GB02R511	Zestaw instalacyjny gniazdo 16+N+PE z rozłącznikiem IP 44		Spintel Twardogóra	2
8	0085 06	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg., In=16/0,03A, charakterystyka B	P 312 B-16-30-AC	LEGRAND	1
7	0079 67	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg., In=32/0,03A, charakterystyka C	P 344 C 32-30-AC	LEGRAND	1
6	04665030	Stały biegun neutralny do 63A		ETI POLAM	1
5	04665040	Stały biegun uziemiający do 63A		ETI POLAM	1
4	04660005	Rozłącznik izolacyjny z pokrętłem bezpośrednim 63A, 3b.	LAS63	ETI POLAM	1
3	0013 31	Drzwiczki do Ekinoxe1x12		LEGRAND	1
2	0013 21	Rozdzielnica naścienna	Ekinoxe1x12	LEGRAND	1
1		Obudowa z tworzywa sztucznego we wnęce 514x400x250 z zamkiem patentowym	OPS45	H Sypniewski	1
Lp	Symbol	Nr ref.	Nazwa, dane techniczne	Typ	Producent Szt

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 51-640 WROCLAW UL.B.GIERYSKICH 156 TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513		TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI			
AUTORZY:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	INWESTOR	
PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski DOŚ/IE/2927/01		64/90/UW		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 49-300 BRZEG ul.Korfantego 34	
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZA - ZASILACZ Z32		STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA: NR RYS.
		PW	1: 5	05.2008r	ELEKTRYCZNA E20