



**Uwaga**  
1. \* oznaczenie przewodów ujętych w części silnoprądowej!

### Oznaczenia instalacja oddymiania

- centralka oddymiania RZM4304 + akumulator 12V/2,2  
firma D+H Polska. tel. +48 71 323 52 50
- izotopowa czujka dymu  
firma D+H Polska. tel. +48 71 323 52 50
- przycisk alarmowy RT42 (montować przy oknach)  
firma D+H Polska. tel. +48 71 323 52 50
- przycisk alarmowy RT42-ST z sygnalizacją akustyczną  
(montować na poziomie przyziemia)  
firma D+H Polska. tel. +48 71 323 52 50
- Słownik 24V 300W/500+ konsole wewnętrzne  
firma D+H Polska. tel. +48 71 323 52 50

Uwaga dobór siłowników należy skorygować  
prze przystąpieniem do montażu

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 51-640 WROCŁAW UL.B.GIERZYMSKICH 156 TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513		TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI	
AUTORZY: PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski DOS/IE/2927/01		NR UPRAWNIENI: 64/90/UW	
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZABYTKOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 49-300 BRZEG ul.Korfantego 34	
STADIUM PW	SKALA: ---	DATA: 05.2008r	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		NR RYS. ES8	