

ZAŁĄCZNIK 2

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W PAWILONIE SZATNIOWYM:

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Nazwa urządzenia/typ	Producent	Ilość	Parametry elektryczne
1	2	3	4	5	6
1/1	Magazyn sprzętu	centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-08F	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=1,9A, P=0,75kW
1/2	WC przy pom. administratora	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	2	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
		Kurtyna powietrzna Windbox S 1000 E	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW
1/3	WC przy szatni trenerów	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/5	WC przy sali masażu	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/7	WC przy szatni sędziów	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/9	WC przy sali masażu	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/11	WC przy szatni trenerów	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/12	Korytarz	Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW
1/13	Korytarz	Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW
1/14	Korytarz	Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW
1/16	Pom.pomocnicze	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/17	Pom.pomocnicze	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/18	Korytarz	Wentylator kanałowy EKAE 225-4	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=2,20A, P=0,49kW
1/19	WC mężczyzn	Wentylator kanałowy R200	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW
		wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/20	WC kobiet	Wentylator kanałowy R150L	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,47A, P=0,11kW
		wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW

1/23	WC kobiet	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/24	Hol	Kurtyna powietrzna Windbox S 1000 E	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW
1/26	WC mężczyzn	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW

2. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU KLUBOWYM:

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Nazwa urządzenia/typ	Producent	Ilość	Parametry elektryczne
1	2	3	4	5	6
1/1	Hol reprezentacyjny	Kurtyna powietrzna Windbox S2000E	Rosenberg	2	U=230V, f=50Hz, I=3,32A, P=0,74kW
1/2	Sala wielofunkcyjna	Jednostka naścienna MS-GA60VB	Mitsubishi Electric	2	U=230V, f=50Hz,
1/2A	Zaplecze sali	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/4A	Łazienka	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/7A	Łazienka	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/8	Komunikacja	centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=4,6A, P=2,2kW
		Wentylator kanałowy R200	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW
		Wentylator kanałowy EKAE 280-4	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=5,65A, P=1,25kW
1/9	Komunikacja	centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=4,6A, P=2,2kW
		Wentylator kanałowy EKAE 280-4	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=5,65A, P=1,25kW
1/11	Pom. porządkowe	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/12	WC zawodników	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/13	Magazyn sprzętu	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/15A	WC/umywalnia	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/16B	WC/umywalnia	wentylator łazienkowy	Venture	1	U=230V, f=50 Hz,

Przebudowa zespołu budynków ośrodka sportowego przy ul. Sportowej, Kusocińskiego w Brzegu
 Branża: instalacje sanitarne
 Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych

		Silent 300Plus	Industries		P=0,029kW
1/19A	Gabinet lekarza	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/19B	WC/umywalnia	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/21B	WC/umywalnia	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/22A	WC/umywalnia	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/24	Magazyn sprzętu	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/25	WC zawodników	wentylator łazienkowy Silent 300Plus	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW
1/26	WCN	wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/27	WCM	Wentylator kanałowy R200L	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,7A, P=0,16kW
		Wentylator kanałowy R150L	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,47A, P=0,11kW
1/28	Pom. techniczne	Wentylator kanałowy R200L	Rosenberg	1	U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW
		wentylator łazienkowy Silent 100	Venture Industries	1	U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW
1/29	Pom. techniczne	centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=3,2A, P=1,85kW
		centrala wentylacyjna stacjonarna Airbox S40- 10F	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=2,0A, P=0,75kW
dach	-	Jednostka zewnętrzna MU-GA60VB	Mitsubishi Electric	2	
dach	-	Agregat skraplający	Mitsubishi Electric	1	
dach	-	centrala wentylacyjna dachowa Airbox S40- 07Q	Rosenberg	1	U=230/400V, f=50 Hz, I=2,0A, P=0,75kW

3. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W WC POD TRYBUNAMI:

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Nazwa urządzenia/typ	Producent	Ilość	Parametry elektryczne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	WC	Wentylator kanałowy R200	Rosenberg	2	U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW
-	WC	Nagrzewnica kanałowa elektryczna DH-200/60	Venture Industries	2	U=3×400V, f=50Hz, P=6,0kW
-	WC	Wentylator kanałowy R250L	Rosenberg	2	U=V, f=50Hz, I=0,165A, P=0,7kW