

ZAŁĄCZNIK 2

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W WC POD TRYBUNAMI:

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Nazwa urządzenia/typ	Producent	Ilość	Parametry elektryczne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	WC	Wentylator kanałowy R200	Rosenberg	2	U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW
-	WC	Nagrzewnica kanałowa elektryczna DH-200/60	Venture Industries	2	U=3×400V, f=50Hz, P=6,0kW
-	WC	Wentylator kanałowy R250L	Rosenberg	2	U=V, f=50Hz, I=0,165A, P=0,7kW