

Brzeg, dnia 31.08.2009r.

G.I.7442-254/09

OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz linii kablowych niskiego i średniego napięcia

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obręb Południe, rejon ul. Brzechwy – Poznańska dz. nr 829,870/1,728,846/27,870/13,870/14,870/15,870/16,870/17,870/9,870/8,870/7,870/12,870/11,875,870/19,870/20,870/6,870/4870/3,870/5,870/2,846/2

Inwestor: Gmina Miasto Brzeg
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Upoważniony przedstawiciel: mgr inż. Antoni Plamitzer – Pracownia Projektowa „PROTOR”
Węgry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec

Zlecenie z dnia: 25.08.2009r

Znak: L.dz. 55/PP/09

Integralną częścią niniejszej opinii koordynacyjnej jest załącznik graficzny nr 1 - mapa w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu:

UZGODNIONO Z UWAGAMI

NETIA Telekom Telemedia S.A

Uzgodniono w warunkach technicznych N/SWR i AK-09/138/MP z 26.08.2009r.

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Obszar Eksploatacji w Opolu

Prace w odległości do 2 metrów od urządzeń liniowych TP S.A. wykonywać ze szczególną ostrożnością, ręcznie pod nadzorem branżowym.

Rozdzielnia Gazu Brzeg

Uzgodniono z uwagami:

1. Roboty (wszystkie) należy prowadzić pod nadzorem RG Brzeg.
2. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez RG Brzeg.
3. Zgłosić do RG Brzeg nadzór nad robotami 7 dni przed rozpoczęciem prac.
4. Zachować normatywne odległości od sieci gazowej.

PWiK Brzeg

Uzgodniono projekt trasy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w PWiK.