

RD3/9/RDE9/SO/4113-397/09/3513

3102

Brzeg, dnia 17.08.2009r.

Zakład Usługowo-Handlowy
ul. Dąbrowszczaków 1/504
45-288 Opole
NIP 754-124-32-55

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy projektowanej ulicy Toruńskiej w Brzegu.

W nawiązaniu do wcześniejszego pisma oraz w związku z uzupełnieniem materiału, Rejon Dystrybucji Brzeg uzgadnia przebieg projektowanej ulicy Toruńskiej w Brzegu, z następującymi uwagami:

1. Na załączonych planach naniesiono istniejące uzbrojenie podziemne Rejonu Dystrybucji Brzeg.
2. Przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Rejonu należy zachować odległości zgodnie z N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zabezpieczyć kable energetyczne rurami osłonowymi.
3. Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 0,5m od nich należy prowadzić ręcznie.
4. Wszelkie prace w obrębie linii elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 06.02.2003r.) oraz normą PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.
5. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi 15 kV wykonawca robót wykona przekopy kontrolne w celu sprawdzenia głębokości posadowienia kabli energetycznych.
6. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor uzgodni w RD Brzeg harmonogram wyłączeń linii kablowych 15 kV dla celów bezpieczeństwa.
7. Potwierdzenie stanu uzbrojenia oraz podanie warunków do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w ZUD.

Niniejsze pismo nie jest uzgodnieniem projektu technicznego.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na kolizję istniejącej linii kablowej 15 kV z krawężnikiem projektowanej ulicy Toruńskiej (znajdującej się na działce 870/1 wzdłuż działki nr 953/27) zachodzi konieczność zmiany lokalizacji linii kablowej 15 kV. W załączeniu przesyłamy stosowane warunki przebudowy linii kablowej 15 kV.

Z tytułu niniejszego uzgodnienia pobiera się opłatę w wysokości 110,19 zł plus podatek VAT 22%.

Kwotę powyższą należy wpłacić na nasze konto w Banku BZ WBK nr 72 1090 2138 0000 0001 0323 6277 w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W załączeniu przesyłamy mapę oraz fakturę vat.

K/O:

1. RDE9
2. EK9/Z
3. a/a

Kierownik
Wydziału Eksploatacji
Rejonu Dystrybucji Brzeg
Energiapro S.A.
Oddział w Opolu
Sebastian Oleszko

EnergiaPro SA
Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel. +48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079
KRS 0000073321, REGON 230179216-00065, NIP 611-02-02-860