

RD3/9/RDE9/SO/4113-397/09/3513 **5103**

Brzeg, dnia 17.08.2009r.

Zakład Usługowo-Handlowy
ul. Dąbrowszczaków 1/504
45-288 Opole
NIP 754-124-32-55

Dotyczy: warunków przebudowy linii kablowej 15 kV

W nawiązaniu do pisma w sprawie budowy ulicy Toruńskiej w Brzegu, Rejon Dystrybucji Brzeg informuje, że zachodzi konieczność zmiany lokalizacji linii kablowej 15 kV która koliduje z krawężnikiem projektowanej ulicy Toruńskiej (znajdującej się na działce 870/1 wzdłuż działki nr 953/27), wobec powyższego podajemy warunki przebudowy:

1. Istniejący odcinek linii kablowej 15 kV typu HAKFtA 3 x 95 mm² relacji S-597 „Brzeg Motel“ – S-572 „Brzeg Korfantego“ należy zlokalizować w miejscu niekolidującym z lokalizacją projektowanego krawężnika. W razie konieczności kabel przedłużyć poprzez mufy (firmy Raychem) kablem typu KAKnFtA 3 x 120 mm.
2. Opracowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę leży w gestii Inwestora.
3. Projekt techniczny na przebudowę przedmiotowych urządzeń energetycznych, podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Brzeg.
4. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty wydania.
5. W związku z tym, że przebudowa istniejącej sieci kablowej 15 kV nie jest związana z przyłączaniem nowych obiektów do sieci, wszelkie koszty związane z przebudową ponosi inwestor, zgodnie z par. 42 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93/2007).
6. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Inwestor winien zawrzeć stosowne porozumienie – umowę, które określi obowiązek stron w zakresie realizacji przebudowy urządzeń energetycznych.

Z poważaniem:

Kierownik
Wydziału Eksploatacji
Rejonu Dystrybucji Brzeg
Energiapro S.A.
Oddział w Opolu

Sebastian Oleszko

Energiapro S.A.
Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel. + 48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079
KRS 0000073321, REGON 230179216-00065, NIP 611-02-02-860