PRZEKRÓJ 1 - 1



8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA"
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o w_{ms} >= 80 % i zagęszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
15 cm	warstwa z mieszanki (pospółki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
15 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996 wskaźnik zagęszczenia gruntu Is >= 1,0

PRZEKRÓJ 2 - 2



PODBUDOWA CHODNIKA

5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

PODBUDOWA CHODNIKA

5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA"
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o w_{ms} >= 80 % i zagęszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
15 cm	warstwa z mieszanki (pospółki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
15 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996 wskaźnik zagęszczenia gruntu Is >= 1,0

PRZEKRÓJ 3 - 3



8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA"
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o w_{ms} >= 80 % i zagęszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
15 cm	warstwa z mieszanki (pospółki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
15 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996 wskaźnik zagęszczenia gruntu Is >= 1,0

8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

PRZEKRÓJ 4 - 4 (ciąg pieszy)



8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996

WJAZDY NA POSESJE



8 cm	nawierzchnia - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o w_{ms} >= 80 % i zagęszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
10 cm	warstwa mrozoochronna - pospółka

SZCZEGÓŁY ŁAW BETONOWYCH



Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach

Pracownia Projektowa "PROTOR"				
Obiekt	**Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe**			
Adres	**w rejonie ulic: Brzechwy - Poznańska w Brzegu**			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
	imię i nazwisko	specjal.	nr upr. bud.	podpis
Projektował	**mgr inż. Antoni Plamitzer**	drogi	1976/Op.	
Sprawdził	**mgr inż. Kazimierz Kurowski**	drogi	229/9/Op.	
umowa nr IM-2222-14-39/09		skala 1:25	data 10.2009	rys. 4