



LEGENDA:

- Pręt DFe/Zn fi 8mm
- - - - - Płaskownik Fe/Zn 25x4mm
- (○●)- Złącze kontrolne

BUDYNEK A

BUDYNEK B

UWAGA!

Wszystkie elementy budowlane znajdujące się nad powierzchnią dachu należy objąć ochroną odgromową i połączyć ze zwodami poziomymi.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary uziemienia i założyć matrykę urządzenia odgromowego

DACHY		Skala:
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		1:200
Publiczne Gimnazjum nr 3		Nr rys.:
Brzeg ul.Monte Cassino 14, dz.nr 385/2		1/E
Branża:	Data:	
ELEKTRYCZNA	07.2007	
Projektował:		
W.R. Sztorc	57/85/Op	
Opracował:		